



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. ШАХТЕРСК  
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»  
(ГБУ «ПСО Г. ШАХТЕРСК МЧС ДНР»)**

ДНР 86211 город Шахтерск ул. 50 лет СССР дом 59 тел./ факс (06-255) 4-36-37

Web: [www.dnmchs.ru](http://www.dnmchs.ru)

Идентификационный код 51000270

E-mail: [shahtersk@mail.dnmchs.ru](mailto:shahtersk@mail.dnmchs.ru)

На № 44.08.2022 от № 03/409

Директору МБОУ  
«Шахтерская основная школа № 8»  
Кордюковой Е.А.

**СПРАВКА**

**о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма управления образования администрации города Шахтёрска №822 от «01» августа 2022 г. проведено пожарно-техническое обследование МБОУ «Шахтерская основная школа № 8» по адресу: г. Шахтёрск, ул. Львовская, 8

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:  
инспектором отдела НДПР ГПСО г. Шахтерск МЧС ДНР ст. лейтенантом службы гражданской защиты Санжурой А.С.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок «11» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: директора МБОУ «Шахтерская основная школа № 8» Кордюковой Е.А.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководитель не организовал наличие информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное их обновление (в соответствии с Приложением 1 ППБ в ДНР)	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 г. №390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 г. регистрационный №4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.2
2.	Планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с порядком предусмотренном Приложением 3 к	ППБ ДНР п.3.12. ДСТУ 7313-2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминисцентные. Общие требования и методы контроля». Приложение А (обязательное). А.2 (ж)



3.	Эвакуационные выходы в здания детского сада не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения.	ППБ ДНР п. 4.3.9
4.	Не обеспечены лестничные клетки, внутренние открытые лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации (а также холлы, вестибюли, спортивный и актовый залы, раздевалки, кухня) эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ	ППБ ДНР п.4.3.8 п. 4.25 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений»
5.	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38-2008. Приложение А (обязательное), п. 15
6.	Деревянные конструкции (кровли здания школы) не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.
7.	Проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (Отверстия в перекрытии, отделяющие чердачное помещение от других помещений здания школы, не оборудованы защитными устройствами (противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6м x 0,8м))	ППБ ДНР п.4.2.4. п. 6.6. ДБН В 1.1.7-2002

Обследование проведено:  
 Инспектор отдела НД и ПР  
 ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР»  
 ст. лейтенант службы гражданской защиты  
 Санжура А.С.  
 (Должность, звание, Ф.И.О.)



(подпись)

Экземпляр справки получил:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического лица предпринимателя) или физического

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958125

Владелец Кордюкова Екатерина Алексеевна

Действителен с 16.11.2022 по 16.11.2023